照明計算規範

照明系統：承租空間燈具數量如需增加或減少燈具數量，更動數量須為所附建築能效資料數量 250%以內；如需更換燈泡或燈具時，應採購同等產品或更動瓦數為所附建築能效資料瓦數 250%以內，且須採用具有經濟部能源署節能標章照明燈具，燈具開關迴路應維持良好分區開關原則，以達節約能源之目的，原照明數量及瓦數詳照明節能效率計算表：

樓層	空間名稱	J 類燈具	燈具數量 nij	燈具功率 Wij[w]	合計功率 nij×wij	空間面積 Aj(m^2)	LPD i 基準 [w/m^2]	Ai×LPDi [w]
4F	辦公室 B-1	LED 60×60cm 平板燈	70	36	2520	1128.60	15	16929.00
4F	辦公室 B-2	LED 60×60cm 平板燈	60	36	2160	811.20	15	12168.00